

УТВЕРЖДЕНА

РУП «Гродноэнерго» филиал
«Волковыские электрические сети»
Адрес: ул.Ленина, 15, г.Волковыск,
231900, Гродненская область

М.П.

« » 20. г.

**ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ**

по объекту:

**«Реконструкция участка ВЛ-10 кВ № 255 от ПС «Романовцы» вблизи аг. Доброволя
Свислочского района»**

1 План-график работ по проведению ОВОС

Подготовка программы проведения ОВОС	С 14.09.2026 по 30.10.2026
Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности	С 20.09.2026 по 30.10.2026
Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности *	не требуется
Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*	не требуется
Подготовка отчета об ОВОС	С 14.09.2026 по 14.10.2026
Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*	
Проведение общественных обсуждений на территории: Республики Беларусь	С 10.10.2026 по 15.12.2026
затрагиваемых сторон*	не требуется*
Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*	не требуется*
Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС	С 01.11.2026 по 31.12.2026
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям	С 01.11.2026 по 10.01.2027
Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу	С 15.11.2026 по 20.01.2027
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	С 01.12.2026 по 20.02.2027

* заполняется в случае, если планируемая деятельность может оказывать значительное вредное воздействие (объект не попадает в Добавление I Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте)

2 Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

Заказчик планируемой деятельности:

РУП «Гродноэнерго» филиал «Волковысские электрические сети»
Адрес: ул.Ленина, 15, г.Волковыск, 231900, Гродненская область
тел: (01512) 7-53-59 факс: (01512) 7-52-02,
E-mail: ves@energo.grodno.by.

Проектная организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСоюзСтрой»
Адрес: 220035, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Тимирязева, д.65А, пом.306
Тел. 8 (017) 379-42-02, факс: +375 33 386-61-67
E-mail: proektsouzstroy@gmail.com, info@pss.by

Необходимость объекта строительства обусловлена требованиями по обеспечению надежности электроснабжения и в связи с ростом электрических нагрузок.

Целью инвестиционного проекта является удовлетворение потребностей экономики и населения страны в электроэнергии на основе ее максимально эффективного использования при снижении нагрузки на окружающую среду. Реализация проекта направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей, технической возможности развития региона.

Предпроектной документацией предусматривается реконструкция участка ВЛ- 10кВ №255 (пролеты опор № 30-71 и опор № 147-262) в Свислочском районе Гродненской области вблизи аг. Доброволья с заменой на кабельную линию.

Существующее положение.

На момент начала разработки предпроектной документации воздушная линия №255:
от опоры 30 до опоры 71, подлежащая замене на кабельную линию выполнена проводом АСИ 1х50 длиной 2471м;
от опоры 147 до опоры 160, подлежащая замене на кабельную линию выполнена проводом АСИ 1х50 длиной 691м;
от опоры 160 до опоры 163, подлежащая замене на кабельную линию выполнена проводом АС 1х35 длиной 10м;
от опоры 163 до опоры 262, подлежащая замене на кабельную линию выполнена проводом СИП-3 1х50 длиной 6190м;
от опор 156 до опоры 7/3 (159), подлежащая замене на кабельную линию выполнена проводом АСИ 1х50 длиной 109м;
от опоры 241 до опоры 242, подлежащая замене на кабельную линию выполнена проводом СИП-3 1х50 длиной 12м.

Согласно представленной эксплуатирующей организацией информации, ВЛ- 10 кВ не может быть использована для электроснабжения потребителей в связи с неудовлетворительным состоянием и физическим износом.

Проектируемая КЛ-10кВ выполняется одножильным кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПу2г (1х70/25-10).

Предпроектной документацией предусматривается:

- демонтаж воздушной линии 10кВ №255 пришедшей в негодность в пролетах опор № 30-71 и опор № 147-262;
- замена воздушной линии, с установкой разъединителя, на кабельную линию в пролетах опор № 30-71 и опор № 147-262;

- установка реклоузера;
- реконструкция ВЛ-10кВ;
- заземление ВЛ-10кВ.

Переходы через дороги, заболоченные места и реку Нарев предусмотрены закрытым способом.

Прокладка кабельной линии выполняется в траншее на глубине 0,7м, 1,0м (под проездом, под пахотными землями) от поверхности земли с подсыпкой и засыпкой из песка. В траншее по всей длине прокладки, кроме участков в трубах, кабельная линия защищается лентой защитно-сигнальной. При пересечении с инженерными коммуникациями - трубами.

На коротких участках (пересечение с подземными коммуникациями и т.п.) допускается уменьшение заложения кабельной линии до 0,5 м. с обязательной защитой трубой.

Расстояния в свету между кабелем и инженерными коммуникациями приняты не менее указанных в ПУЭ. При производстве работ требуется обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций. Силовые кабели проложить под слаботочными.

Кабели при прокладке в трубах должны быть уплотнены с двух сторон.

Зелёные насаждения не затрагиваются. При прохождении трассы на расстоянии менее 2,0 м от стволов деревьев, кабель прокладывается в трубе, укладываемой под корнями дерева путем подкопа с минимальными повреждениями корневой системы.

Рассматриваются 3 альтернативных варианта реализации проектных решений.

Вариант 1

Демонтаж воздушной линии 10кВ №255 пришедшей в негодность в пролетах опор № 30-71 и опор № 147-262;

Замена воздушной линии, с установкой разъединителя, на кабельную линию в пролетах опор № 30-71 и опор № 147-262;

Установка реклоузера;

Реконструкция ВЛ-10кВ;

Заземление ВЛ-10кВ.

Переходы через дороги, заболоченные места и реку Нарев предусмотрены закрытым способом.

Вариант 2

Демонтаж воздушной линии 10кВ №255 пришедшей в негодность в пролетах опор № 30-71 и опор № 147-262;

Замена воздушной линии, с установкой разъединителя, на кабельную линию в пролетах опор № 30-71 и опор № 147-262;

Реконструкция ВЛ-10кВ;

Заземление ВЛ-10кВ.

Переходы через дороги, заболоченные места и реку Нарев предусмотрены закрытым способом.

Без установки реклоузера.

«Нулевая» альтернатива – отказ от реализации проекта.

3. Карта-схема альтернативных вариантов размещения планируемой хозяйственной и иной деятельности



Рисунок – Расположение объекта

В связи с тем, что возведение объекта предусматривает локальное воздействие на окружающую среду, *вредного трансграничного воздействия не прогнозируется.*

4. Сведения о предполагаемых методах и методиках прогнозирования и оценки, которые будут использованы для ОВОС

Предполагаемые методы и методики прогнозирования и оценки для ОВОС

- Обследование территории с целью изучения качественных и количественных характеристик природных объектов территории планируемых инженерных мероприятий, растительного и животного мира, оценки санитарного состояния исследуемой территории и изучения существующих источников негативного воздействия.

- Оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических и иных условий на территории, прилегающей к объектам планируемой деятельности, и затрагиваемых сторон в случае возможного значительного вредного трансграничного воздействия планируемой деятельности.

- Разработка характеристик основных источников и возможных видов воздействия на окружающую среду, прогноза и оценки изменения состояния окружающей среды и социально-экономических условий.

- Оценка возможного воздействия реализации планируемой деятельности на компоненты окружающей среды и предполагаемых мер по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий.

- Обоснование наиболее эффективного варианта инженерных мероприятий с учетом минимизации возможных негативных воздействий на окружающую среду.

5. Разделы отчета ОВОС

1. «Существующее состояние окружающей среды, социально-экономические и иные условия»

2. «Предварительная оценка возможного воздействия альтернативных вариантов размещения и (или) реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды, социально-экономические и иные условия»

3. «Предполагаемые меры по предотвращению, минимизации или компенсации вредного воздействия на окружающую среду и улучшению социально-экономических условий»

4. «Вероятные чрезвычайные и запроектные аварийные ситуации. Предполагаемые меры по их предупреждению, реагированию на них, ликвидации их последствий»

5. «Предложения о программе локального мониторинга окружающей среды и (или) необходимости проведения послепроектного анализа»

6. «Оценка возможного трансграничного воздействия»

7. «Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой хозяйственной и иной деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой хозяйственной и иной деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность людей, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями»

В связи с тем, что необходимая информация по данным разделам отсутствует, она будет приведена в отчете об ОВОС.


Старший научный сотрудник



подпись

Л.Н. Гертман

Старший научный сотрудник



подпись

Е.Е. Давыдик